

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Забайкальскому краю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Территориальный отдел надзорной деятельности по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и городу Краснокаменск

Предписание № 11/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению
Красновеликанская основная общеобразовательная школа**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной
деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск
полковника внутренней службы Михайленко Эдуарда Николаевича № 11 от «16» авгу
ста 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период:

(наименование органа ГПН)

с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут «18» сентября 2017 г.;

с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «22» сентября 2017 г.

проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Чимидун Цыцык Басыровой

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**Муниципального общеобразовательного учреждения Красновеликанская основная
общеобразовательная школа**

расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п. Красный
Великан, ул. Центральная, 22

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ Красновеликанская ООШ – Чернобровым Александром Владимиро-
вичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
	Здания, помещения Муниципального общеобразовательного учреждения			

*Красновеликанская основная общеобразовательная школа, по адресу: Забайкальский край,
Забайкальский район, п. Красный Великан ул. Центральная, 22*

1.	В помещениях, оборудованных дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации (АПС), дымовые пожарные извещатели, установлены на стенах помещений, а не под перекрытием.	п.12.18* НПБ 88-01 нормы пожарной безопасности "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" утв. пр. ГУ ГПС МВД России от 04.06.2001г. №31, п.61 Правила противопожарного режима РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390.	До 01.08. 2018 г.	
2.	Коридоры 1,2 этажей, фойе, основной школы, коридоры начальной школы, площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, не соответствует требованиям норм пожарной безопасности.	п.12.28, таблица 5, НПБ 88-01 нормы пожарной безопасности "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" утв. пр. ГУ ГПС МВД России от 04.06.2001 г. №31. п.61 Правила противопожарного режима РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390.) п.13.3.2. Свод Правил СП5.13130.2009 «Системы противопожарной	До 01.08. 2018 г.	
3.	Все тамбуры перед входом в здания основной школы, начальной школы, интерната, не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже автоматической пожарной сигнализации, а именно не оборудованы дымовыми пожарными извещателями.	п.12.16 НПБ 88-01 нормы пожарной безопасности "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" утв. пр. ГУ ГПС МВД России от 04.06.2001 г. №31; п.12.10 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" утв. пр. МЧС России от 18.06.2003г. №315	До 01.08. 2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор

по Краснокаменскому, Забайкальскому районам

и г. Краснокаменск по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Чимидун Цыцык Басыровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)



(подпись)

«22» сентября 2017 г. МЛП*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МОУ Красновеликанская

ООШ – Чернобровый Александр

Владимирович

(должность, фамилия, инициалы)

«22» сентября 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.